



Produktmerkmale

- geeignet für die Funktionsprüfung folgender Armaturen: Systemtrenner BA Figur 360 0G/361 01, FK-4 Systemtrenner-Auslaufventil BA Figur 367 01, Wohnungs-BA Systemtrenner-Auslaufventil Figur 368 02, FÜLL-MATIC 4 Heizungsbefüllkombination BA Figur 365 0G und kontrollierbare Rückflussverhinderer EA
- für die Funktionsprüfung von FK-4 Figur 367 01, DN 20 bis DN 50 sind folgende optional erhältliche Prüfverschraubungen notwendig: DN 20: Bestellnr. 3670602000, DN 25: Bestellnr. 3670602500, DN 50: Bestellnr. 3670605000
- Medium Trinkwasser
- Druckbeaufschlagung (einseitig) max. 2,5 MPa

Technische Daten

- Messbereich 0 - 0,1 MPa
- Schrittweite 0,02 MPa

Bestell-Nr.	kg
3609900100	5,22

Zubehör

- Prüfverschraubung für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 06

Ersatzteile

- Systemtrenner-Prüfventil, Figur J7105 360 00